

凯添燃气综合输配中心配套管网工程（凯添末站-输配中心段）走径及断面方案批后公示

凯添燃气综合输配中心配套管网工程（凯添末站-输配中心段）平面布置图

该项目建筑设计方案已按程序批准，现按照《中华人民共和国城乡规划法》等相关法律法规要求进行批后公布。欢迎社会各界监督。

监督电话：
0951-8081335
0951-8061446

项目名称：凯添燃气综合输配中心配套管网工程（凯添末站-输配中心段）

建设单位：宁夏凯添天然气有限公司

项目地址：贺兰县县城区、习岗镇、金贵镇

建设内容：本次工程高压管道采用D273x8.0无缝钢管，防腐采用3PE加强级防腐。管道设计压力为3.9Mpa，属高压A燃气管道，短管道长度为7945米，安装DN250钢制阀井1座。

公布时限：2026年2月26日至项目竣工规划核实合格为止

公布方式：项目现场、贺兰县人民政府官网 (nxhl.gov.cn/xxgk_7799/xxgkml/ghxx-/ghgs/index-.html)

贺兰县自然资源局

